

SAIBA COMO É SIMPLES

**EVITAR O DESPERDÍCIO
E MANTER A QUALIDADE
DA ÁGUA QUE VOCÊ RECEBE**

TESTE DE VAZAMENTO EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS E RESIDENCIAIS



1º PASSO: DO HIDRÔMETRO ATÉ A CAIXA D'ÁGUA

- INTERROMPA A ENTRADA DE ÁGUA NA CAIXA D'ÁGUA FECHANDO UM REGISTRO OU PRENDENDO A BOIA NA POSIÇÃO FECHADA;
- FECHAS AS TORNEIRAS, NÃO UTILIZE OS SANITÁRIOS E CERTIFIQUE-SE DE QUE NÃO HÁ CONSUMO DE ÁGUA EM NENHUM PONTO DO IMÓVEL;
- O PONTEIRO DO HIDRÔMETRO DEVE ESTAR PARADO E NÃO DEVE APRESENTAR CONSUMO DE ÁGUA;
- ANOTE OS NÚMEROS DO VISOR, AGUARDE 10 MINUTOS E VERIFIQUE SE HOUVE ALTERAÇÃO. SE SIM, HÁ VAZAMENTO NO TRECHO PRESSURIZADO ANTERIOR À CAIXA D'ÁGUA.



2º PASSO: APÓS A CAIXA D'ÁGUA

- MANTENHA AS INSTALAÇÕES NAS MESMAS CONDIÇÕES DO PASSO ANTERIOR;
- VERIFIQUE SE NÃO HÁ TORNEIRAS OU CHUVEIRO PINGANDO;
- FAÇA UMA MARCAÇÃO DO NÍVEL DA ÁGUA NO RESERVATÓRIO;
- AGUARDE UMA HORA E VERIFIQUE SE O NÍVEL DA ÁGUA DIMINUIU;
- SE SIM, HÁ VAZAMENTO NO TRECHO DE BAIXA PRESSÃO, POSTERIOR À CAIXA D'ÁGUA.



3º PASSO: IDENTIFICAÇÃO DE VAZAMENTO

NEM SEMPRE OS VAZAMENTOS SÃO VISÍVEIS E É PRECISO MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA IDENTIFICÁ-LOS. O VASO SANITÁRIO É UM DOS PRINCIPAIS PONTOS DE VAZAMENTOS.

PARA IDENTIFICAR VAZAMENTO NA VÁLVULA DE DESCARGA OU CAIXA ACOPLADA:

- RETIRE TODA A ÁGUA DO VASO SANITÁRIO COM UM COPO DESCARTÁVEL E LUVAS APROPRIADAS PARA EVITAR O CONTATO;
- COM UM PANO ENXUGUE SEU INTERIOR;
- AGUARDE 30 MINUTOS E VERIFIQUE SE HÁ ÁGUA NO VASO;
- SE SIM, HÁ VAZAMENTO NA VÁLVULA OU NA CAIXA DE DESCARGA.



4º PASSO: CONserto DE VAZAMENTOS

CASO HAJA VAZAMENTOS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS, A SANASA RECOMENDA QUE O REPARO SEJA PROVIDENCIADO COM URGÊNCIA E POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS.

CAIXA D'ÁGUA É SIMPLES MANTÊ-LA SEMPRE LIMPA

DEPOIS DO TRATAMENTO REALIZADO PELA SANASA, É HORA DE CADA UM FAZER A SUA PARTE, CUIDANDO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E LAVANDO A CAIXA D'ÁGUA A CADA SEIS MESES. CONFIRA O PASSO A PASSO PARA SUA LIMPEZA.



1 FECHAS O REGISTRO NA NOITE ANTERIOR DA LAVAGEM OU AMARRE A BOIA. UTILIZE A ÁGUA DA CAIXA D'ÁGUA NAS ATIVIDADES DO DIA ATÉ QUE FIQUE COM APROXIMADAMENTE UM PALMO DE ÁGUA, QUE SERÁ UTILIZADA PARA A LIMPEZA.



2 A SAÍDA DA CAIXA D'ÁGUA, NO FUNDO, DEVE SER FECHADA PARA QUE A SUJEIRA NÃO DESÇA PELO ENCANAMENTO.



3 UTILIZE UMA ESPONJA MACIA. NÃO USE ESCOVA DE AÇO OU VASSOURA. LAVE SOMENTE COM ÁGUA – NADA DE SABÃO, DETERGENTE OU OUTRO PRODUTO QUÍMICO.



4 COM UM PANO, ESPONJA E BALDE, RETIRE A SUJEIRA E TODA A ÁGUA DA LAVAGEM. ABRA A SAÍDA DA CAIXA D'ÁGUA, DEIXANDO AS TORNEIRAS FECHADAS E NÃO UTILIZANDO A DESCARGA.



5 DEIXE A CAIXA D'ÁGUA ENCHER. ACRESCENTE 1 LITRO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA CADA 1.000 LITROS DE ÁGUA. PARA QUE HAJA A DESINFECÇÃO, NÃO CONSUMA ESSA ÁGUA DURANTE DUAS HORAS.



6 APÓS AS DUAS HORAS, ESVAZIE TOTALMENTE A CAIXA PELOS PONTOS DE SAÍDA (DESCARGAS E TORNEIRAS). ESSA ÁGUA SERVIRÁ PARA DESINFETAR OS CANOS.



7 ANTES DE FECHAR A CAIXA D'ÁGUA, ABRA O REGISTRO OU DESAMARRE A BOIA. DICA: UTILIZE UMA TELA DE PROTEÇÃO PARA EVITAR INSETOS E SUJEIRAS E DEIXE A CAIXA BEM VEDADA.




8 POR FIM, MARQUE A DATA DA LIMPEZA DO LADO DE FORA DA CAIXA D'ÁGUA E AGENDE A PRÓXIMA.




PROGRAMA CASA – CICLO DA ÁGUA NO SANEAMENTO

programacasa@sanasa.com.br • (19) 3735-5424 / 3735-5537



 /sanasacampinas

 www.sanasa.com.br

 @sanasacampinas

SAC 24H: 3735-5000

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE:

0800-7721-195

WWW.SANASA.COM.BR